

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. augusztus 25-i rendkívüli üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. Gerencsér Ágnes, dr. György Zóra, Jégl Zoltán, Pálfi László és Pista József igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 10 óra 04 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik.

A polgármester napirend felvételére tett javaslatot: 8. számú napirendi pontként javasolta felvenni a „Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló” című előterjesztést, mely kiküldésre került. 9. számú napirendi pontként javasolta felvenni és szóbeli előterjesztés alapján tárgyalni a „Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása” című napirendet, a határozati javaslat kiküldésre került.

A napirendi pontokat szavazásra bocsátotta a módosításokkal együtt, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.

1. sz. napirend

A Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából

Előadó: Polics József polgármester

A **polgármester** röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az MNV Zrt. levélben érkezett kéréséről, melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:

137/2016. (VIII. 25.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési, valamint a jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A Komló 1545/15 hrsz.-ú ingatlan ingyenes állami tulajdonba adása” című előterjesztést.

I. Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (III.30.) számú határozatában foglalt vállalásait fenntartja, a határozatban foglaltakat az alábbiakkal pontosítja, illetve egészíti ki:

- 1) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 1545/15 helyrajzi számú ingatlant büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja.
- 2) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan térítésmentes állami tulajdonba adása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti, alábbi közfeladatok ellátását segíti elő:
 - az 1. pontban rögzített településfejlesztés, településrendezés;
 - a 2. pontban rögzített településüzemeltetés (ezen belül is a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 - a 13. pontban rögzített gazdaságszervezés;
 - a 17. pontban rögzített közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
- 3) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz.-ú ingatlan kötelező önkormányzati feladatellátáshoz, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.
- 4) A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1545/15 hrsz.-ú ingatlan nem tartozik Komló Város Önkormányzatának forgalomképtelen törzsvagyonaiba.
- 5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében — függetlenül attól, hogy a tulajdonjog ellenérték nélkül történő átruházására kerül sor — szükséges független szakértő bevonásával az ingatlan becsült forgalmi értékének megállapítása is (a megállapított forgalmi érték a nyilvántartásba vétel alapját jelenti).

II. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát, valamint a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

2. sz. napirend

Komló város településrendezési eszközeinek 2016. évi 2. számú módosítása településfejlesztési döntésének kiegészítése

Előadó: Polics József polgármester

Kiküldésre került az előterjesztés kiegészítése az egységes határozati javaslatlall.

A Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

138/2016. (VIII.25.) sz. határozat

Komló város önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta a településrendezési eszközöket érintő tervezett módosításokat.

I.

- 1) A képviselő-testület támogatja az 1. számú mellékletben bemutatott területet érintően a településrendezési eszközök módosítását.
- 2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítást a 78/2016. (V.26.) és a 129/2016. (VII.14.) számú határozatban megfogalmazott egyéb módosítási szándékokkal együtt, a teljes eljárásra vonatkozó eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra.
- 3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviselői-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítészt, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.
- 4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását.

II.

- 1) A képviselő-testület támogatja a 2. számú mellékletben bemutatott területet érintően a településrendezési eszközök módosítását.
- 2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás a 78/2016. (V.26.) és a 129/2016. (VII.14.) számú határozatban megfogalmazott egyéb módosítási szándékokkal együtt, a teljes eljárásra vonatkozó eljárásrend szerint kerül egyeztetésre és elfogadásra.

- 3) A képviselő-testület a készülő településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviselői-, civil- és gazdálkodó szervezetekkel történő egyeztetésének szabályait a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi rend szerint határozza meg, és utasítja a főépítést, hogy az egyeztetési folyamat során az abban foglaltak szerint járjon el.
- 4) A Képviselő-testület utasítja a városi főépítést, hogy a fenti döntés szerint készítse elő a településrendezési terv módosítását.


Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Kovács Péter városi főépítész

1. sz. melléklet

22.	Kalamár József	Sikondai út menti mezőgazdasági telephely és idegenfogalmi létesítmények fejlesztése
-----	----------------	--

Az érintett területen a meglévő tevékenységek bővítése, kiegészítése tervezett. A tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanok terület-felhasználása, övezete a fejlesztést nem teszi lehetővé. Az érintett ingatlanok határa, művelési ága, a szabályozási terv alapját képező térképi állapothoz képest megváltozott.

A településrendezési eszközök módosításának célja, hogy a fejlesztések megvalósítását lehetővé tévő szabályozási környezet kialakuljon. A módosítás során várhatóan pontosodik az erdőterület határa, a meglévő és fejlesztéssel érintett területek övezete felülvizsgálatra kerül.




2. sz. melléklet

23.	Hivatalból	Napelempark és szomszédos lakóterület-fejlesztés határának pontosítása
-----	------------	--

Az érintett területen a napelempark létesítésének előkészítése megindult. A fejlesztéssel érintett külterületi ingatlan jelenleg több alrészletből áll, erdő, legelő, és út alrészleteket tartalmaz. A beruházás megvalósításához telekalakítás szükséges. A telekalakítás előkészítése során, a használat, telekalakítás, megközelítés szempontjai felvetették a szabályozási tervben rögzített terület-felhasználás, és övezetek határainak pontosítását.

A településrendezési eszközök módosításának célja, a különleges beépítésre nem szánt napelempark és a tervezett lakóterület határának, a tervezett kiszolgálóút nyomvonalának pontosítása, a területen kialakult alrészlethatárok, a meglévő földút nyomvonalának figyelembe vételével.



3. sz. napirend

Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelme

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető
Horváth Jánosné tulajdonos

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság szóban ismertette véleményét.

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Hegedüs Norbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

139/2016. (VIII.25.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a Horváth Kft. munkahelyteremtés támogatási kérelmét.

1. A képviselő-testület az Horváth Kft. (székhely: Komló, Vájariskola utca 12.) kérelmét támogatásra érdemesnek tartja. Eerre tekintettel Komló Város Önkormányzata 7/2014. (V. 16.) számú rendelete (továbbiakban: rendelet) 6. §. e) pontja alapján „munkahelyteremtéssel kapcsolatos működési kiadások részbeni átvállalása” címén vissza nem térítendő munkahely-teremtési támogatást nyújt.

A munkahely-teremtési támogatás összege: 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

2. A megítélt támogatás összegét a Kedvezményezett kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 3 fő 8 órás munkaidejű foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.
3. A munkahelyteremtés támogatás összegét Komló Város Önkormányzat a 3 fő foglalkoztatásának megkezdését igazoló dokumentum benyújtását követően 2 egyenlő részletben folyósítja. A támogatás első részletének folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal történő igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.
4. A Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles végrehajtani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

5. Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a 2016. augusztus 17. napján munkaviszonyban foglalkoztatott 3 főhöz képest a munkavállalói átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát összesen **3 fő teljes munkaidős, heti 40, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott** munkavállalóval növelten a foglalkoztatás megkezdésétől számított 12 hónapon keresztül fenntartani.
6. A támogatás folyósításának feltétele a rendeletben meghatározott tartalmú támogatási szerződés megkötése, valamint a kedvezményezett valamennyi számlavezető pénzügyintézetéhez nyújtott tartozás-elismerésen alapuló felhatalmazása, amely alapján a számlavezető pénzügyintézet – a támogatási szerződés vagy önkormányzati rendelet kedvezményezett általi megszegése esetén- köteles a jogosulatlanul igénybe vett munkahely-teremtési támogatás és visszafizetési kamat összegét az Önkormányzat javára a kedvezményezett bankszámlájáról hatósági átutalással beszedni.

A munkahely-teremtési támogatás fedezete a Költségvetési rendelet 6.1.1. sz. mellékletében elfogadott „vállalkozásfejlesztési támogatás” céltartalék előirányzat.

Felhatalmazza a polgármestert a 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/

Létrejött egyrészről **Komló Város Önkormányzat** (székhely: Komló, Városház tér 3., törzsszám: 724100, adószám: 15724100-2-02, képviseli: Polics József polgármester; a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről **HORVÁTH Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 7300 Komló, Vajáriskola utca 12., adószám: 12636985-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 067493, képviseli: Horváth Balázs; a továbbiakban: **Kedvezményezett**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1./ Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 7/2014. (V. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban önkormányzati rendelet) 6. § e) pont alapján munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások, díjak részbeni átvállalása címén munkahelyteremtési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt kedvezményezettnek, amelynek odaítéléséről a 139/2016. (VIII.25.) számú határozatában döntött Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete. A támogatás összege (diszkontált értéke) 750.000,-azaz Hétszázötvenezer Ft.

2./ A támogatás a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló **1407/2013/EU (2013. december 18.) Rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU Rendelet) hatálya alá tartozik, amellyel összefüggésben Támogató az alábbiakról tájékoztatja a Kedvezményezettet az önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései alapján:**

„3. §

- (1) Jelen önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag a 1407/2013/EU rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
- (2) Az 1407/2013/EU rendelet alapján csekély összegű támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

- (3) Amennyiben egy vállalkozás a (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet végez,

továbbá a 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egyéb tevékenységeket folytat, úgy a csekély összegű támogatás csak az utóbbi ágazatokra vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatásra alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek csekély összegű támogatásban.

- (4) **Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t.** Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 EUR-t. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe.
- (5) Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket is folytat, amelyekre a 200 000 EUR összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 EUR összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy a támogatott megfelelő eszközökkel, úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 EUR-t, és hogy csekély összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására.
- (6) A csekély összegű támogatást akkor kell odaítélni tekinteni, amikor jelen önkormányzati rendelet értelmében a támogatás igénybevételének jogát a támogatott vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.
- (7) A (4) bekezdésben meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a biztosított támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. A három pénzügyi évet felölelő időszakot a vállalkozás által alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell meghatározni.
- (8) A (4) bekezdésben meghatározott felső határok alkalmazásában a támogatást készpénzben nyújtott, vissza nem térítendő támogatásként kell kifejezni. Minden felhasznált számadatnak bruttó, azaz adózás vagy egyéb levonás előtti összegnek kell lennie. Ha a támogatást nem vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtják, akkor a támogatás összege a bruttó támogatási egyenértékkel azonos. A több részletben kifizetett támogatást az odaítélés időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. A diszkontálásra használt kamatláb a támogatás odaítélésekor érvényes diszkontráta.
- (9) **Amennyiben a csekély összegű támogatás nyújtása a (4) bekezdésben meghatározott felső határ túllépését eredményezné, az 1407/2013/EU rendelet nem alkalmazható az új támogatásra.**
- (10) Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy bármely - az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó - újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet követően is jogszerű marad.
- (11) Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

(1) Az e rendelet szerint nyújtott csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig. Az e rendelet szerinti csekély összegű támogatás a 3. § (4) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással.

(2) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű támogatás halmozható valamely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással.”

3./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatáshalmozás tilalmára vonatkozó közösségi szabályokat megismerte, a jelen kérelemmel érintett időszakban általa eddig Magyarországon igénybevett csekély összegű támogatásokról tájékoztatta Támogatót, aki a Kedvezményezett által benyújtott iratok alapján megvizsgálta a támogatás halmozási szabályoknak való megfelelését.

4./ Támogató a támogatás folyósítását jelen szerződés 7./ pontjában foglalt igazolások benyújtását követő 8 napon belül kezdi meg jelen szerződés 7./ pontjában foglaltak szerint Kedvezményezett részére. A Támogató a támogatás összegét a KedvezményezettBanknál vezetett számú számlájára utalja.

5./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a támogatási kérelemben foglalt 3 fő új 8 órás munkaidejű munkaviszonyban foglalkoztatott bér és járulék költségeinek finanszírozására használhatja fel.

6./ Kedvezményezett a munkahelyteremtés támogatás összegével megegyező összegű beruházást köteles megvalósítani és arról hitelesített számlamásolatokkal alátámasztott szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni, mind a működési támogatás felhasználásáról, mind a beruházás megvalósításától legkésőbb a fenntartási időszak lejártát követő 30 napon belül.

7./ Támogató a munkahelyteremtés támogatás összegét jelen szerződés 13./ pontjában foglalt felhatalmazások igazolását és jelen szerződés 8./ pontjában foglalt foglalkoztatás megkezdésének igazolását követően 2 egyenlő részletben folyósítja. A támogatás első részletének további folyósítási feltétele a kapcsolódó beruházás megkezdésének dokumentumokkal való igazolása. Az utolsó részlet folyósításának feltétele a vállalt beruházás befejezésének igazolása.

8./ Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának napján (2016. augusztus 17.) foglalkoztatott 3 főhöz képest **3 fő új, 8 órás munkaviszonyban** foglalkoztatott munkavállalóval megemelkedő átlagos statisztikai foglalkoztatási létszámát a legutóbb felvett munkavállaló felvételétől számított 12 hónapon keresztül fenntartja. Kedvezményezett vállalja, hogy a 3 fő új munkavállalót jelen támogatási szerződés aláírást követő legkésőbb 60. napig felveszi.

9./ Felek rögzítik, hogy a Támogató jogosult jelen szerződést felmondani, ha Kedvezményezett az 5-8. pontokban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a támogató által - a támogatás felhasználásával kapcsolatban - lefolytatott ellenőrzés során nem működik közre, vagy az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegte.

10./ Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató általi felmondás közlésétől számított 15 napon belül köteles az igénybevett támogatást az Európai Bizottság által meghatározott mindenkor visszafizetési kamattal növelt összegben megfizetni. Kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy ez elszámolás elmulasztását követő két évig kizárt a költségvetési támogatásokból, amely kizárás kedvezményezett jogutódjára is érvényes.

11./ Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, támogatással összefüggő okiratok megőrzésére vonatkozó szabályokat megismerte, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzések során közreműködik Támogatóval. Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató az ellenőrzés során a támogatással összefüggő foglalkoztatások adatait megismerheti. Kedvezményezett jelen

szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a támogatás felhasználásával, elszámolásával vagy ellenőrzésével kapcsolatos adótitkokat az adóhatóságoktól beszerezheti, megismerheti és kezelheti.

- 12./ Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződést a Támogató a honlapján közzétegye, továbbá a támogatással összefüggő egyéb támogatói közzétételi kötelezettségei során a jogviszonnyal összefüggő adatokat közzétegye.
- 13./ Kedvezményezett nyilatkozik, hogy jelen szerződés általa történő megszegése, vagy az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségének megsértése esetén a támogató felé tartozása keletkezik a 10./ pontban foglaltaknak megfelelően, amelyet jelen szerződés aláírásával elismer, és amelyet Támogató külön polgári peres vagy nemperes eljárás mellőzésével, a Kedvezményezett bankszámláját vezető pénzügyi intézmény megkeresésével hatósági átutalással is érvényesíthet. Az ehhez szükséges felhatalmazásokat legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül benyújtja valamennyi jelenlegi bankszámláját vezető pénzügyi intézmény felé, amelynek tényét soron kívül igazolja Támogató részére. Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad Támogató részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzügyi intézmény felé, amelynek tényét a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia Támogató részére.
- 14./ Kedvezményezett kijelenti, hogy nem minősül Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet (továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt – nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
- 15./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 10 évig megőrzik a támogatással és annak felhasználásával kapcsolatos okiratokat, bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.
- 16./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU Rendelet, 37/2011. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv, az önkormányzati rendelet szabályai irányadók.

Jelen megállapodás 4 oldalból áll és 4 példányban készült, melyet a felek felolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá azzal, hogy azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Kelt: Komló, 2016.

Támogató
Komló Város Önkormányzata
Képv.: Polics József Polgármester

Kedvezményezett
HORVÁTH Kft.
Képv.: Horváth Balázs ügyvezető

Támogató részéről pénzügyileg ellenjegyzem Komlón 2016.....napján:

Aladics Zoltán irodavezető
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi, Költségvetési és Vagyongazdálkodási Iroda

Jogilag ellenjegyzem Komlón, 2016.napján:

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal

4. sz. napirend

Komló Sport Kft pótigénye

Előadó: Polics József polgármester

Meghívott: Szigeti Szabolcs ügyvezető

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság szóban ismertette véleményét.

Dr. Makra István Edéné: a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Hegedüs Norbert: a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

Polics József tájékoztatásul elmondta, hogy a sport idény július 1-től következő év június 30-ig tart. Ennél korábban döntést nem lehet hozni a témában. A beruházási igények elbírálásának külön menetrendje van, másként működik az NB1 szakosztály működtetésénél és másképp az amatőr kosárlabdánál.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

140/2016. (VIII.25.) sz. határozat

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komló Sport Kft. pótigényével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta.

1. A képviselő-testület 10.600 eFt többlet működési támogatást biztosít a Komló Sport Kft. részére.
2. A kiadás fedezeteként a települési önkormányzatok működési támogatásának beszámítási határ változásból adódó többletét jelöli meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert a működési célú pénzeszköz átadásról szóló megállapodás aláírására.
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. sz. napirend

Víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

Előadó: Polics József polgármester
Meghívott: Hidasi Tibor ügyvezető

A **polgármester** kiegészítette, hogy a képviselő-testületnek szeptember 15-ig kell jóváhagyni a Gördülő Fejlesztési Tervet.

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés.

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalása szóban került ismertetésre.

Hegedüs Norbert elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határozati javaslatot pedig elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

141/2016. (VIII.25.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság állásfoglalása alapján - megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatóságát biztosító Gördülő Fejlesztési Tervekről szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján előírt – az önkormányzat tulajdonába tartozó vízi közművekre vonatkozó, 15 éves időtartamra szóló – Gördülő Fejlesztési Terveket az 1-8. sz. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
2. A vízi közmű pótlására, felújítására, fejlesztésére saját forrásként a vízi közmű birtoklásából és üzemeltetéséből befolyt bérleti díj áll rendelkezésre. Az ezt meghaladó fejlesztési igény pénzügyi fedezetéül hazai és uniós pályázati forrásból elnyert támogatások szolgálhatnak.
3. A Képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyásának hatósági eljárása során felhatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy az önkormányzat nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, az eljárásban Komló Város Önkormányzatát képviselje. Felkéri a BARANYA-VÍZ Zrt. vezetését, hogy a Gördülő Fejlesztési Terveket határidőre a MEKH felé az előírt módon nyújtsa be.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Csollák István cégvezető

4. A képviselő-testület a Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási tervrészeinek hatósági jóváhagyásához szükséges 38.187,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj fedezetét biztosítja az önkormányzat 2016. évi költségvetésben szereplő egyéb dologi kiadások (K355 rovat) terhére.

Utasítja a jegyzőt, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről intézkedjen, valamint az előirányzat változást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

(A határozat 1-8 sz. mellékletei külön szerepelnek.)

6. sz. napirend

Vis maior támogatási igény benyújtása

Előadó: Polics József polgármester

Pótlólag kiküldésre került az előterjesztés.

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Polics József elmondta, hogy két olyan esős időszak volt, amikor a károk keletkeztek. Ütemezett felhasználásra törekednek a rendelkezésre álló források erejéig az egy éves megvalósítási időszakon belül. Elsődlegesen a kritikus helyek kerültek betervezésre a határozati javaslatban.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

142/2016. (VIII.25.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi és Ellenőrzési, valamint a Gazdasági és Településfejlesztési bizottságok állásfoglalásainak figyelembevételével – megtárgyalta a 2016. júliusi esőzések okozta károk helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igények benyújtásával kapcsolatos előterjesztést.

I. 2016. július 16-i esőzés:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **vis maior támogatás címen** pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. **Azonosító szám: 324 041**

A káresemények megnevezése és helyszínei:

- a) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Iskola utca (hrs: 2588)

- b) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Patak utca (hrsz: 2461)
- c) földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3)
- d) út helyreállítása: Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173)
- e) út helyreállítása: Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158)

A káresemények forrásösszetétele:

Megnevezés	2016. év	2017. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.031.009,- Ft	4.840.062,- Ft	30
Biztosító kártérítése	---	---	---
Egyéb forrás	---	---	---
Vis maior támogatási igény	4.739.021,- Ft	11.293.478,- Ft	70
Források összesen	6.770.030,- Ft	16.133.540,- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.903.570,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat **részben tudja** biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

- A károsodott építmények az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálják:
 - Komló, Iskola utca (hrsz: 2588): **vízgyűjtő, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás**
 - Komló, Patak utca (hrsz: 2461); Komló, Mecsekjánosi-puszta (hrsz: 0173); Komló-Kisbattyán (hrsz: 0158): **helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása**
 - Komló, Tél utca (hrsz: 1040/3): **helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, valamint vízgazdálkodás, vízkárelhárítás**
- Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.4.) számú, valamint a 2017. évi Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja.
 - a 2016. évi költségvetési rendelet 7. sz. mellékletben szereplő „támfal, vízelvezetés havaria” előirányzat terhére 2.031.009,- Ft-ot
 - a 2017. évi költségvetési rendelet terhére 4.840.062,- Ft-ot

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi saját forrás összegét a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

II. 2016. július 28-i esőzés:

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **vis maior támogatás címen** pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. **Azonosító szám: 324 311**

A káresemény megnevezése és helyszíne:
földcsuszamlás helyreállítása: Komló, Magyar Bálint utca (hrs: 591)

A káresemények forrásösszetétele:

Megnevezés	2016. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	1.464.315,- Ft	30
Biztosító kártérítése	---	---
Egyéb forrás	---	---
Vis maior támogatási igény	3.416.735,- Ft	70
Források összesen	4.881.050,- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.881.050,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat **részben tudja** biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

- A károsodott építmény az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
 - Komló, Magyar Bálint utca (hrs: 591): **településüzemeltetés (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)**
- Az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlanak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.4.) számú Költségvetési Rendeletében az alábbiak szerint biztosítja.
 - a 7. sz. mellékletben szereplő „*támfal, vízelvezetés havaria*” előirányzat terhére 1.464.315,- Ft-ot

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

7. sz. napirend

Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn belterületbe csatolási kérelme

Előadó: Polics József polgármester

A Gazdasági és településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület minősített többségű szavazással, kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

143/2016. (VIII.25.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn belterületbe vonási kérelme” című előterjesztést.

- 1) A képviselő-testület a 7773/1 és 7773/3 hrsz-ú ingatlanokat a szabályozási tervnek megfelelően belterületbe vonja és elfogadja Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn Komló, Függetlenség u. 26. sz. alatti lakosok által ajándék jogcímén felajánlott, a komlói 7773/1 és 7773/3 hrsz-ú zártkerti ingatlanokból leválasztott és Komló Város Önkormányzata tulajdonát képező komlói 3216 hrsz-ú belterületi közúthoz kapcsolandó 130 m² nagyságú területrészt.
- 2) A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség Gyenizse Zoltán és Gyenizse Adrienn Komló, Függetlenség u. 26. sz. alatti lakosokat, az ingatlanok tulajdonosait terheli.
- 3) A képviselő-testület kijelenti, hogy a belterületbe vont ingatlan vonatkozásában semmiféle további út- és közműépítést nem vállal (a szennyvíz kivételével), valamint a hulladék-szállítási közszolgáltatást pedig a gyűjtőpontos rendszerben vállalja.
- 4) Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról.
- 5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. október 15.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző
Polics József polgármester

8. sz. napirend

Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. forduló

Előadó: Polics József polgármester

Kiküldésre került az előterjesztés.

A **Pénzügyi és ellenőrzési bizottság** állásfoglalását az elnök szóban ismertette.

Hegedüs Norbert megjegyezte, hogy valójában nem létszámleépítés történik, hanem nyugdíjazás. A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

144/2016. (VIII.25.) sz. határozat

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. című előterjesztést.

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. ütemében a gyermeklétszám-csökkenés miatt a Komló Városi Óvoda intézményre vonatkozóan az alábbiak szerint támogatási igény kerüljön benyújtásra:

Intézmény neve	Jelenlegi engedélyezett létszám (fő)	Létszámcsökkentési pályázatban érintett létszám (fő)	Engedélyezett létszám 2016.08.26. követően (fő)
Komló Városi Óvoda	104	1	103

- 2) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési

önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

- 3) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az általa alapított költségvetési szervek közötti létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a létszámcsökkentéséről a 2016. évre vonatkozóan.
- 4) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem kerül visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- 5) A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az álláshely megszűnését a 2016. évi költségvetési rendeleten vezesse át.
- 6) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2016. évi III. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséről intézkedjen.

Határidő: 2016. szeptember 23.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

9. sz. napirend

Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása

Előadó: Polics József polgármester

Kiküldésre került a határozati javaslat.

A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság állásfoglalását az elnök szóban ismertette.

Hegedüs Norbert: A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Polics József hozzátette: valójában a költségvetés elfogadásakor már döntöttek ez ügyben, jelenleg a támogatási igény mielőbbi benyújtásához szükséges a képviselő-testület döntése. A benyújtás végső határideje szeptember 30-a.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

145/2016. (VIII.25.) sz. határozat

A képviselő-testület – a polgármester szóbeli előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása című előterjesztést.

1. A képviselő-testület Komló Város 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2016. (III.4.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével összhangban a pályázati feltételek alapján előkészített támogatás igénylés végleges adatainak ismeretében felkéri a polgármestert 155.318.993,-Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására.
2. A rendkívüli támogatás előirányzat és a benyújtott támogatási igény különbözetének végső rendezéséről a képviselő-testület a szeptemberi adóbevételek ismeretében dönt.
3. A támogatás elnyerésének hiányában 68/2016. (V.5.) határozattal összhangban önkormányzatunk a helyi tömegközlekedés veszteségének finanszírozására vonatkozó kötelezettségét nem tudja teljesíteni.
4. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt a támogatási igény benyújtására, illetve bármely szükséges további nyilatkozat megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Fajcsi Ferenc Szeptember 16-án 19.00 órakor premier előadásra invitálta a jelenlévőket „Furcsa pár” címmel a Komlói Színházban. 27-én szombaton a Bodolyabéren tartandó falunapon találkozhatnak az érdeklődők a Sugólyuk Színházzal.

Polics József elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülésre szeptember 22-én kerül sor. A jelenlévőket a következő heti programokról és rendezvényekről tájékoztatta. Megköszönte a részvételt, további kellemes nyarat kívánt. A képviselő-testületi ülést 10 óra 23 perckor bezárta.

K.m.f.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Polics József
polgármester

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra																							
2	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
3	A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				BARANYA-VÍZ Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / <u>víziközmű-szolgáltató</u> *														
4	Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				BARANYA-VÍZ Zrt.																			
5	Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Közműves vízellátás																			
6	Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:																							
7	Víziközmű-rendszer kódja: **				11-26408-1-007-00-00																			
8																								
9	Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	Ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
10							Kezds	Befejezs	(rövid/ közép/ hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11																								
12	1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	1 500	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x														
13	2	Komló, Nagyrét utca vízellátásának befejezése (621 Fm. DK 110 KPE vezeték építése)	igen	Komló Önkormányzat	10 100	TOP 1.1.1-15	2017	2017	Rövid	x														
14	3	Komló, Körtvélyes „Iparterület” vízellátásának kiépítése	igen (folyamatban)	Komló Önkormányzat	24 100	TOP 1.1.1-15	2017	2017	Rövid	x														
15	4	Komló, Dávidföld második ivóvíz betáp vezeték építés	igen	Komló Önkormányzat	2 300	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x														
16	5	Komló zöld város pályázat ivóvízvezeték kiváltások (Petőfi tér és környéke)	igen	Komló Önkormányzat	18 500	TOP 2.1.2-15	2017	2017	Rövid	x														
17	6	Komló barnamezős rehabilitációs pályázat ivóvízvezeték kiváltások	igen	Komló Önkormányzat	8 000	TOP 2.1.1-15	2017	2017	Rövid	x														
18	7	Kólyuk felszíni és barlangi vízkivétel biztosítása, K 3 kút felújítása, vízkezelés korszerűsítése, védőterület lehatárolásának megoldása, II. Átemelő nyomásfokozás átépítése és vezetékcserével a Budafai betáplálás biztosítása.	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	218 042	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	8	Automatizálás, irányítástechnika korszerűsítése, vízbiztonság, vízkormányzás,víztermelés,vízkezelés és elosztás központi irányításának kiépítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	246 355	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	9	Ligeti vízbázis bővítése, új kutak fúrása, régiek felújítása, korszerűsítése, a megjelenő ammónia, vas, mangán miatt vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése	igen	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	177 002	Pályázat	2029	2031	Hosszú												x	x	x	
21	10	Mánfa vízbázis bővítése, új kutak fúrásával a régiek felújítása. Új vízkezelési technológia kiépítése. Kutak bekötése, gyűjtőhálózat felújítása. Nyomásfokozók cseréje,átépítése	igen	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	271 061	Pályázat	2029	2031	Hosszú												x	x	x	
22																								
23																								
24																								
25																								
26		Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)																					
27	I. ütem	Bérleti díj	3 800																					
28	II. ütem	Bérleti díj																						
29	III. ütem	Pályázat																						
30																								
31	* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni																							
32	** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód																							



Gördülő Fejlesztési Terv

Komló vízműrendszer

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2016.08.15. Komló Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Komló vízműrendszer	3
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások.....	3
Gerincvezeték építési-szerelési munkák	3
Műszaki indoklás	3
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások	4
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások	5
Felszín alatti vízkivételi művek – Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel	5
Műszaki indoklás	6
Automatizálás, irányítástechnika	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Műszaki indoklás	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Elkészült beruházások:	7
El nem készült beruházások:	7
Folyamatban lévő beruházások:.....	7

Komló vízműrendszer

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások

Komló Körtvélyes városrész és a Sikondai út közötti vezeték szakasz kiépítésének befejezése. A tervezett vezeték a Nagyrét utca vízellátásán kívül a körvezeték megvalósulásával a vízminőség javítását is szolgálja.

Körtvélyes Iparterület vízellátásának kiépítése.

Elvégzendő feladatok

A vízügyi létesítési tervvel rendelkező kivitelei tervek alapján a hálózat kiépítése.

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Nagyrét utca 621 fm DK110 KPE cső lefektetése		10.100.000,-
Összesen			10.100.000,-

Pénzügyi források	Pályázat (TOP 1.1.1-15.)
-------------------	---------------------------

Műszaki indoklás

A terület vízellátásának biztosítása.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Komló, Iparterület vízellátásának kiépítése		24.100.000,-
Összesen			24.100.000,-

Pénzügyi források	Pályázat (TOP 1.1.1-15.)
-------------------	---------------------------

Műszaki indoklás

A terület vízellátásának biztosítása

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Komló, Dávidföld II. betáp. vezeték kiépítése		2.300.000,-
Összesen			2.300.000,-
Pénzügyi források	Bérleti díj		

Műszaki indoklás

A terület vízellátásának mindenkori biztosítása, jobb vízminőség elérése a körvezetékes rendszer megépítésével.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Komló zöld város pályázat ivóvíz vezeték kiváltások (Petőfi tér és környéke)		18.500.000,-
Összesen			18.500.000,-
Pénzügyi források		TOP 2.1.2-15 Pályázat	

Műszaki indoklás

A pályázat elemei szükségessé teszik a területen lévő vezeték kiváltást.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Komló barnamezős rehabilitációs pályázat, ivóvíz vezeték kiváltások		8.000.000,-
Összesen			8.000.000,-
Pénzügyi források		TOP 2.1.2-15 Pályázat	

Műszaki indoklás

A pályázat elemei szükségessé teszik a területen lévő vezeték kiváltást.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Rendkívüli helyzetből adódó feladatok ellátása	vízbázis, vízkezelés, víztárolás, vízelosztóhálózat, összekötő vezetékek	új beszerzés	1.500.000,-
Összesen			1.500.000,-

Műszaki indoklás

A biztonságos vízellátás biztosítása.

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások

Nem tervezünk beruházást.

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges beruházások

Felszín alatti vízkivételi művek – Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel

A mánfai vízbázis gyűjtővezetéke az 1950-es években épült. A vezeték anyagát tekintve azbesztcement, acél, PVC. A kutak gyűjtővezetékén a meghibásodások száma gyakori, emelkedő tendenciát mutat. A város vízellátásán kívül a kistérségi települések vízellátása (Mánfa település csak innen látható el) a városi vízellátó rendszer megfelelő vízkormányzásával ellátható.

A gyűjtővezeték meghibásodásának kijavítása időtartamára a vízbázis leállításával jár. A munkálatokat megfelelő tároló telítettség esetén 8-10 óra alatt el kell végezni, amennyiben a puffertárolás kevesebb, úgy javításra, és a vízbázis üzemének visszaállítására kevesebb idő marad.

A Kőlyuk vízkivételi mű 1960-as években épült, mánfai vízbázisként nyilvántartott. A vízkivétel mennyisége változó, mivel a felszíni víz minősége és mennyisége időjárásfüggő. A karbantartási munkálatokon kívül számottevő felújítás a létesítés óta nem történt. A vízbázis megfelelő védelmének érdekében a védőterület zárhatóságát biztosítani kell. A kitermelt víz tisztítása a kutak által adott vízzel keverve a budafai gépházban történik. A gépházban elhelyezett szűrők az 1950-es évektől kezdve folyamatosan működnek, a szűrőtartályok meghibásodása egyre gyakoribb. A szerelvények és csövek cseréje is már szükséges, a rendszer avult, az ellátási terület nagysága indokolja az üzembiztos működést.

Ligeti vízbázis által termelt víz csak fertőtlenítésre kerül, melyet klórgáz adagolással végzünk. A budafai vízbázis szűrt vizét szintén klórgáz adagolással fertőtlenítjük. A berendezés klórozó konténerbe telepített, a ligeti klóradagolás a gépház erre a célra kialakított helyiségében található. A fertőtlenítési technológia építészeti elemeit korszerűsíteni kell, a berendezés megbízható és ellenőrizhető működéséhez új adagolók és az adagolás vezérlését biztosító irányítástechnika kiépítése szükséges.

Elvégzendő feladatok

A gyűjtőhálózat tervezése, engedélyezése, pályáztatása. A meglévő gyűjtővezeték mellé új hálózat fektetése. Az új kutak bekötése miatt a gyűjtőhálózat bővítése, új technológia tervezése, a régi technológia fejlesztésének tervezése, engedélyeztetése, pályáztatása.

A víztisztító mű egyes elemeinek felújítása nem gazdaságos, mivel a város ipara és fogyasztói szokások már nem indokolják a napi 8-10000 m³ vízmennyiséget. A tisztítómű túlméretezett, felújítása nem gazdaságos és ilyen kapacitással már nem indokolt.

A ligeti vízbázis vízminőségének változása indokolja az új víztisztító berendezés működtetését.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Kőlyuk felszíni és barlangi vízkivétel biztosítása, K-3 kút felújítása, vízkezelés korszerűsítése, védőterület	Vízbázis, vízkezelés, átemelés	Új építés	218.042.000,-

lehatárolása,átemelő átépítése,vezeték cserével,Budafai betáplálás biztosítása			
Automatizálás,irányítástechnika korszerűsítése,vízbiztonság, vízkormányzás, víztermelés, vízkezelés és elosztás központi irányításának kiépítése	Vízbázis, vízkezelés, átemelés, vízelosztás	Új építés	246.355.000,-
Ligeti vízbázis bővítése,új Kutak fúrása, rélgiek felújítása, Vízkezelési technológia kiépítése. Gyűjtőhálózat felújítása, Nyomásfokozók cseréje, átépítése.	Vízbázis, vízkezelés, átemelés	Új építés	177.002.000,-
Mánfa vízbázis bővítése, új vízkezelési technológia kiépítése, gyűjtőhálózat felújítása, átemelők átépítése	Vízbázis, vízkezelés, átemelés	Új építés	271.061.000,-
Pénzügyi források		Pályázat	

Műszaki indoklás

A nyersvíz vezeték koránál fogva már avult, nem üzembiztos, javítása során a hálózat jelentős része leürítésre kerül, mely vízmennyiségben és villamos energiában is jelentős kárt okoz. A hálózat üzemeltetése nem gazdaságos, a vezetékrendszer egyes szakaszainak felújítása már nem elegendő az üzembiztos működtetéshez. A technológia elavult, a ligeti vízbázis nem rendelkezik vízkezelő művel, új kutak fúrása szükséges a vízhozam visszaesése miatt.

A vízellátó rendszer teljes felügyeletének kiépítése a folyamatos üzembiztonság érdekében. Jelenleg a vízbázisról beérkező és a vízműtelepet elhagyó vízmennyiségről van folyamatos információ, illetve a nagy tárolók vízszintmozgása követhető nyomon a diszpécser szolgálatnál.

A megfelelő távvezérelhető szerelvények beépítése, a felügyeleti rendszer kiépítése, a jelek továbbítására, és fogadására SCADA rendszer telepítése.

A folyamatos felügyelet biztosítása, a havária esetén a gyors beavatkozás lehetősége. A fogyasztási igények folyamatos ellátása, az igényeknek megfelelő vízkormányzás távvezérelt lehetősége.

Elkészült beruházások:

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Körtvélyes „Iparterület” vízellátásának kiépítése 382 fm vezeték fektetése		4.200.000,-
Összesen			4.200.000,-

El nem készült beruházások:

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Nagyrét utca 621 fm DK110 KPE cső lefektetése		6.800.000,-

Folyamatban lévő beruházások:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja: **

BARANYA-VÍZ Zrt.

ivóníz

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

11-26408-1-007-00-00

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	Ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
				(eFt)		Kezds	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	4 000	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
2	Munkácsy M. utca 1232 fm vízvezeték és az érintett bekötések cseréi	nem	Komló Önkormányzat	27 300	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
3	Komló, Bajcsy-Zs. utca ivóvízvezetékek kiváltás 350fm	nem	Komló Önkormányzat	5 400	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
4	Komló-Gesztenyés, Zobáki -Névtelen u. ivóvízvezetékek kiváltás	nem	Komló Önkormányzat	2 000	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
5	Mecsekpölöske, Kaszánya patak feletti csőhid kiváltás 30m	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	500	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
6	Mecsekpölöske, 2 db NA 80 tolózár csere	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	160	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
7	Komló, Víztorony villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció	nem	Komló Önkormányzat	250	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
8	Mánfa, 11. és 13.-as kút villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	320	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
9	Mánfa, 17.-es kút villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	320	Bérleti díj	2017	2017	Rövid	x																
10	Budafa vízműtelep középfeszültségű villamos hálózatának és fogyasztásmérő helyének rekonstrukciója	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	3 200	Bérleti díj	2017	2019	Közép	x	x	x														
11	Komló, Ősközségi tároló építészeti- és kerítés felújítás	nem	Komló Önkormányzat	3 000	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
12	Komló, Kossuth L. u. 9. csomópont rekonstrukció		Komló Önkormányzat	2 000	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
13	Komló, Bajcsy-Zs. utcai betáp Kossuth L. utcáról 300m	nem	Komló Önkormányzat	3 000	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
14	Magyarhertelend, NA 80 szakaszoló tolózárak cseréje (Kossuth , Petőfi, Váci és Ady E. utcákban)	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	800	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
15	Bodolyabér, magastároló szintvezérlés és töltésszabályozás	nem	Bodolyabér Önkormányzat	700	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
16	Mánfa, központi nyomáscsökkentő cseréje	nem	Mánfa Önkormányzat	300	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
17	Liget, 3 db szakaszoló tolózár cseréje (Kun B. utca)	nem	Liget Önkormányzat	300	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
18	Magyarhertelend, Altalaj tűzcsap csere Barátúrtban	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	250	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
19	2x300 vezeték cseréje 850m (útfelettitől-Hóvirág u.)	Igen	Komló Önkormányzat	22 000	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x	x														
20	Magarszék, Berek utca 2db NA200 tolózár csere	nem	Magyarszék Önkormányzat	400	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
21	Magyarszék, NA 100 tolózár csere 4 db	nem	Magyarszék Önkormányzat	400	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
22	Magyarszék, NA 80 altalaj] tűzcsap csere (Hunyadi, Hársfa, József A. utcákban 3 db)	nem	Magyarszék Önkormányzat	750	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
23	Magyarszék, Kossuth L. u. 91. csőhid kiváltása 24 m	nem	Magyarszék Önkormányzat	350	Bérleti díj	2018	2018	Közép		x															
24	Magyarhertelend, Kossuth L. u. 50 fm NA 80 ac. vezeték és a patak feletti átvezetés cseréje	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	700	Bérleti díj	2018	2019	Közép		x	x														
25	Komló, Vízhalózat elzárószerevények, tűzcsapok felújítása, cseréje	nem	Komló Önkormányzat	5 200	Bérleti díj	2018	2021	Közép		x	x	x	x	x											
26	Komló, Kossuth L. u. 1-105. ivóvízvezetékek rekonstrukció 1350m	nem	Komló Önkormányzat	25 000	Bérleti díj	2018	2021	Közép		x	x	x	x	x											
27	Bodolyabér, Kossuth L. u. DN80 tolózár csere	nem	Bodolyabér Önkormányzat	200	Bérleti díj	2019	2019	Közép				x													
28	Liget, Patak feletti átvezetés cseréje meder alá süllyesztéssel (22 m)	nem	Liget Önkormányzat	500	Bérleti díj	2019	2019	Közép				x													
29	Mánfa, Fábián-Németh u. kereszt akna felújítás	nem	Mánfa Önkormányzat	200	Bérleti díj	2019	2019	Közép				x													
30	Mánfa, Borostyán köz vezeték rekonstrukció	nem	Mánfa Önkormányzat	1 700	Bérleti díj	2019	2019	Közép				x													
31	Mánfa, kutak villamos, gépészeti és irányítástechnikai felújítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	2 500	Bérleti díj	2019	2019	Közép				x													

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Gördülő Fejlesztési Terv

Komló vízműrendszer

Felújítások és pótlások

Készült: 2015.08.15. Komló Üzemigazgatóság

Tartalomjegyzék

Komló vízműrendszer	4
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása	4
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók	4
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	4
Műszaki indoklás	5
Vízbázis irányítástechnikai elemei	5
Műszaki indoklás	5
Víz tárolók irányítástechnikai elemei	5
Műszaki indoklás	5
Gerincvezeték építési-szerelési munkák	5
Műszaki indoklás	6
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók	6
Vízbázis irányítástechnikai elemei	6
Műszaki indoklás	6
Vízbázis gépészeti elemei	6
Műszaki indoklás	7
Vízkezelés irányítástechnikai elemei	7
Budafa vízműtelep irányítástechnikai elemei	7
Műszaki indoklás	7
Vízkezelés gépészeti elemei	7
Műszaki indoklás	8
Víz tárolók építészeti elemei	8
Műszaki indoklás	8
Gerincvezeték építési-szerelési munkák	8
Műszaki indoklás	9
Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók	9
Víz tárolók gépészeti és technológiai elemei	9
Víz tárolók építészeti elemei	10
Műszaki indoklás	10
Víz tárolók gépészeti és technológiai elemei	10
Műszaki indoklás	11
Víz tárolók irányítástechnikai elemei	11
Műszaki indoklás	11
Gerincvezeték építési-szerelési munkák	11
Műszaki indoklás	11

Gerincvezeték építési-szerelési munkák	12
Műszaki indoklás	12
El nem készült rekonstrukciók:.....	14
Elkészült rekonstrukciók:.....	14
Folyamatban lévő rekonstrukciók:	14

Komló vízműrendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Víziközmű rendszer megnevezése: Komló vízműrendszer

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása:

A város vízellátó rendszere a budafai, ligeti vízbázisról és az átvett duna-vízzel kerül megtáplálásra. A vízbázison található kutak jelentős része 1950-1960-as években létesült. A víztisztító technológia is az 1950-es években épült, azóta folyamatosan üzemel. A város vízelosztó hálózata 1951 évben létesült.

A vízrendszer objektumai avultak, jelenleg még funkciójukat betöltik. Felújításuk szükséges, melyet több ütemben lehet végrehajtani.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése

A biztonságos vízellátás érdekében a havária jellegű feladatok elvégzése.

Elvégzendő feladatok

A vízbázis, a tisztítási technológia, a víztárolás és vízelosztás objektumain esetlegesen bekövetkező hibák azonnali elhárítása

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	Kút, technológia, víztárolás, vízelosztás objektumai	Felújítás	4.000.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Vízbázis irányítástechnikai elemei

Elvégzendő feladatok

A szekrények műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Mánfa 11. és 13. kút villamos fogyasztásmérő hely rekonstrukció	Villamos szekrény felújítása	Felújítás	320.000,-
Mánfa 17. kút villamos fogyasztásmérő hely felújítása	Villamos szekrény felújítás	Felújítás	320.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Víztárolók irányítástechnikai elemei

Elvégzendő feladatok

A szekrény műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cserére szorulnak.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Víztorony fogyasztásmérő hely felújítása	Villamos szekrény felújítás	Felújítás	250.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás a III. és II. nyomászóna ellátási területén. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

Elvégzendő feladatok

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek cseréje. Átmérő változatlan marad.

A meglévő altalaj tűzcsap cseréje föld felettire.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték+ házi bekötő vezetékek	Komló, Munkácsy M. u. 1232 fm vízvezeték és az érintett bekötések cseréje	Felújítás	27.300.000,-
Gerincvezeték	Komló, Bajcsy-Zs. u. 350 fm ivóvízvezeték kiváltás	Felújítás	5.400.000,-
Gerincvezeték	Komló, Gesztenyés Névtelen u. ivóvízvezeték kiváltás	Felújítás	2.000.000,-

Műszaki indoklás

A vezetékhálózat elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget is befolyásolja, a fogyasztói elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges rekonstrukciók

Vízbázis irányítástechnikai elemei

Elvégzendő feladatok

A szekrények műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cseréire szorulnak.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Mánfa kutak	Villamos szekrények felújítása	Felújítás	700.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Vízbázis gépészeti elemei

Elvégzendő feladatok

A kútaknak gépészeti berendezéseinek cseréje (tolózárak, visszacsapók, termelő cső, szivattyú).

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Mánfa kutak	Gépészeti elemek felújítása	Felújítás	1.800.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás. Gazdaságosabb üzemeltetés megfelelő szivattyú választással.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Vízkezelés irányítástechnikai elemei

Budafa vízműtelep irányítástechnikai elemei

A város és kistérségi településeinek ivóvíz minőségű ellátását szolgálja a Budafai és a Ligeti vízmű telep. A Budafai vízmű telep a vízigény kb. 75 %-t teljesíti.

Elvégzendő feladatok

Az erőáramú szekrények és a közép feszültségű villamos hálózat műszaki állapota avult, a villamos szerelvények cseréire szorulnak.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Vízkezelés	Budafa vízmű telep közép feszültségű villamos hálózatának és fogyasztásmérő helyének felújítása	Felújítás	3.200.000,-

Műszaki indoklás

Biztonságos vízellátás a III. és II. nyomáshozna ellátási területén. A villamos szekrények műszaki állapota avult.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Vízkezelés gépészeti elemei

A szűrőről távozó víz utóklórozása klórgáz adagolással történik. A megfelelő mennyiségű arányos aktív klór bevitelét ADVENCE típusú klóradagoló berendezéssel végezzük. A palackok kiürülése esetén a klórgáz folyamatos adagolásának biztosítására klórváltó berendezés került beépítésre, ami a készenlétbe helyezett teli palackot azonnal indítja. II. átemelőn üzemelő klórgáz adagoló berendezés előklórozást biztosít. A Liget vízmű telepről távozó víz bakteriológiai megfelelőségét a klórgáz utóklórozással érjük el.

Elvégzendő feladatok

A klórpalack váltó és a klóradagoló berendezések felújítása, a biztonságos folyamatos fertőtlenítés érdekében.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Vízkezelés	Budafa vízmű telepen működő klórozó berendezések felújítása	Felújítás	800.000,-
Vízkezelés	II. átemelő telepen működő klórozó berendezések felújítása	Felújítás	600.000,-

Vízkezelés	Liget vízmű telepen működő klórozó berendezések felújítása	Felújítás	1.000.000,-
------------	--	-----------	-------------

Műszaki indoklás

Biztonságos ivóvíz minőségű vízellátás a III. , II., I. nyomászóna ellátási területén, valamint a kistérségi településeken.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Víztárolók építészeti elemei

A víztárolók építése az 1950-60-as években történt, a folyamatos karbantartás ellenére az építészeti elemek avultak, felújításra szorulnak

Elvégzendő feladatok

A víztárolók felépítményeinek felújítása állagmegóvás érdekében, valamint a vízmű terület megfelelő zárhatóságát biztosító kerítés felújítása..

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Víztárolás	Ősközségi víztároló-Felépítmények felújítása, kerítések cseréje, pótlása	Felújítás	3.000.000,-
Víztárolás	Víztorony tetőszigetelés	Felújítás	10.000.000,-

Műszaki indoklás

A felépítmények beázás elleni védelmének biztosítása a létesítmény szerkezeti megóvását szolgálja. A kerítés műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.

Elvégzendő feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek cseréje. Átmérő változatlan marad.

A meglévő altalaj tűzcsap cseréje föld felettire.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Komló, Kossuth L. u. 9. csomópont	Felújítás	2.000.000,-

Gerincvezeték	Vezetékcserék (Bajcsy-Zs. u.-i betáp a Kossuth L. u.-ról 300 m)	felújítás	3.000.000,-
Gerincvezeték	Komló, Kossuth L. u. 1-105. 1350 fm vezeték csere	Felújítás	25.000.000,-
Gerincvezeték	2x300 vezeték cseréje 850 m (Út feletti-Hóvirág u. közötti szakasz)	Felújítás	22.000.000,-
Gerincvezeték	Komló, Gesztenyési és Zobáki út vezeték cseréje 1300 fm.	Felújítás	18.000.000,-
Gerincvezeték	Komló, Béke telep 400 fm vezeték kiváltás	Felújítás	10.000.000,-
Gerincvezeték	Komló, Mecsekfalui út 700 fm vezeték csere	Felújítás	9.500.000,-
Gerincvezeték	Nyomáscsökkentő-Szerelvények cseréje	Felújítás	3.000.000,-
Gerincvezeték	elzárószerelvények , tűzcsapok cseréje, felújítása	Felújítás	5.200.000,-

Műszaki indoklás

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget is befolyásolja, a fogyasztói elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak összeomlását okozhatja.

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Az elkövetkezendő 5-15 éven belül szükséges rekonstrukciók

Víztárolók gépészeti és technológiai elemei

A víztárolók zárkamráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes felújítás a létesítés óta nem történt.

A víztárolók vezérlése úszótolózárakkal, nyomásszondákkal, úszókapcsolókkal történik. Teljes felújítás nem történt, csak a meghibásodott berendezések csere, illetve javítása történt meg.

Elvégzendő feladatok

A régi berendezések cseréje.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Zobák 2500 m ³ víztároló	Zárkamra felújítás	Felújítás	6.000.000,-

Pénzügyi források	Bérleti díj
-------------------	-------------

Víztárolók építészeti elemei

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Zobák 2500 m ³ víztároló	Szigetelés nyílászárók cseréje	Felújítás	2.500.000,-

Műszaki indoklás

Víztárolók gépészeti és technológiai elemei

A víztárolók és a hálózat üzemszerű működéséhez és a karbantartási feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek az elzáró szerelvények cseréi. A visszajelzések felújítása a folyamatosan változó mennyiségi vízigények nyomon követése érdekében szükségesek.

A víztárolók zármráinak szerelvényei már elavultak, meghibásodás esetén történt csak csere, teljes felújítás a létesítés óta nem történt.

A víztárolók vezérlése úszótolózárakkal, nyomásszondákkal, úszókapcsolókkal történik. Teljes felújítás nem történt, csak a meghibásodott berendezések csere, illetve javítása történt meg.

Elvégzendő feladatok

A régi berendezések cseréje. A vízbiztonsági elemek kiépítése

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Víztárolók	Gépészeti elemek felújítása, vízbiztonsági elemek beépítése	Felújítás	17.000.000,-

Pénzügyi források	Pályázat
-------------------	----------

Műszaki indoklás

A gépészeti elemek koruknál l fogva avultak.

Víztárolók irányítástechnikai elemei

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Víztárolók	Írányítástechnikai elemek felújítása, cseréje	Felújítás	5.000.000,-

Műszaki indoklás

Az irányítástechnikai elemek koruknál fogva avultak. A biztonságos szintvezérlés szükséges a mindenkori megfelelő mennyiségi vízellátáshoz.

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.

Elvégzendő feladatok

A javasolt vezetékszszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek cseréje. Átmérő változatlan marad.

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Azbesztcement anyagú vezetékek cseréje	Felújítás	101.000.000.-

Pénzügyi források	Pályázat, Bérleti díj
-------------------	-----------------------

Műszaki indoklás

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget is befolyásolja, a fogyasztói elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak összeomlását okozhatja.

Gerincvezeték építési-szerelési munkák

A rekonstrukciós munkákra javasolt vezetékek 1950-60 között létesültek. A meghibásodások száma a város ellátórendszerén bekövetkező hibák számához viszonyítva kimagasló.

Elvégzendő feladatok

A javasolt vezetékszakaszok mellé KPE, vagy öntöttvas cső fektetése, illetve a házi bekötővezetékek cseréje. Átmérő változatlan marad. (Előregedett vezetékeke cseréje)

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
Gerincvezeték	Bem u.-Templom tér-Bajcsy u.-Kossuth u. Vízműtelep I. zónai fővezeték cseréje AC.	Felújítás	32.000.000,-
Gerincvezeték	Templom tér-Alkotmány u.-Víztorony III. zóna. NA 200 acélvezeték cseréje.	Felújítás	100.000.000,-
Gerincvezeték	Mecsekjánosi Fő u. 2000 m azbesztcement gerincvezeték + bekötővezetékek cseréi AC	Felújítás	28.000.000,-
Gerincvezeték	Mikszáth – Petőfi tér 220m+250m vízvezeték csere	Felújítás	18.800.000,-
Gerincvezeték	Mecsekfalui út 1300 m 90 KPE+bekötések	Felújítás	25.905.000,-
Gerincvezeték	Budafa gépház-Kossuth víztároló vezeték 200 KPE 1900 m	Felújítás	60.230.000,-
Gerincvezeték	Kossuth L. ellátó vezeték cseréje AC	Felújítás	41.000.000,-
Gerincvezeték	Vízválasztó víztároló-Mecsekfalui út NA 200, 300 azbesztcement fővezetékek cseréi	Felújítás	70.000.000,
Gerincvezeték	Kossuth víztároló-Gesztenyés víztároló összekötő NA 200 acél fővezeték cseréje	Felújítás	70. 000.000;
Gerincvezeték	Víztorony-Alkotmány u. nyomáscsökkentő aknáig III.zóna NA 200 acél fővezeték cseréje	Felújítás	80.000.000

Pénzügyi források	Bérleti díj, Pályázat
-------------------	-----------------------

Műszaki indoklás

A vezetékrendszer elavult, az azbesztcement csövek műszaki állapota jelentősen leromlott. A csőtörések helyi javítása nem költség hatékony, a vízminőséget is befolyásolja, a fogyasztói elégedetlenséget emeli a gyakori vízhiánnyal járó hibaelhárítás, valamint a vízzavarosodás.

A hálózat azon részei, amely a vízműtelepről érkező víz szállítására épült, a város jelentős részének vízellátását szolgálja, műszaki állapotának olyan mértékű romlása a város teljes vízellátásnak összeomlását okozhatja.

El nem készült rekonstrukciók:

Elkészült rekonstrukciók:

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
2500 m3 Zobáki víztároló	Villámvédelem	Felújítás	600.000,-

Objektum megnevezés	Objektum elem		Tervezett költség
gerincvezeték	József A. utca DN 100 ff.tűzcsap telepítése, (altalaj tcs. helyett), szakaszolási csomópont és ürítési lehetőség kiépítéssel	Felújítás	600.000,-
Gerincvezeték	Magyarhertelend (nyomáscsökkentő aknától)-Bodolyabér Ady utca (már kiváltott szakaszig) 1 575 fm NA 150 PVC cseréje Dk 110 KPE vezetékre	Felújítás	16.000.000,-
Gerincvezeték	Komló, Kisbattyán 1360 fm NA 90 KPE cső fektetése az ac. cső helyére	Felújítás	4.000.000,-

Folyamatban lévő rekonstrukciók:

Gördülő fejlesztési terv a 2017 - 2031 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató. *														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvízelvezetés és -tisztítás																			
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:																								
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-26408-1-007-00-14																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megalvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	1 000	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
2	Komló, Gizella- Flóra utca szennyvízcsatorna építés 320fm	igen	Komló Önkormányzat	10 300	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
3	Komló, Krisztina utca vége szennyvízcsatorna építés 164fm	igen	Komló Önkormányzat	6 000	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
4	Komló Barnamezős rehabilitációs pályázat szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Komló Önkormányzat	5 600	TOP 2.1.1-15	2017	2017	rövid	x															
5	Komló, Nagyrét utca szennyvíz elvezetésének kiépítése (1145 fm NA 200 PVC)	igen	Komló Önkormányzat	31 700	TOP-1.1.1	2017	2017	rövid	x															
6	Komló, Körtvélyes „Iparterület” szennyvízelvezetésének kiépítése	igen	Komló Önkormányzat	24 500	TOP-1.1.1	2017	2017	rövid	x															
7	Komló, I. Moba átemelő szivattyúk nagyobb szállítóképességűre cserélése	nem	Komló Önkormányzat	6 500	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
8	Komló, Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	nem	Komló Önkormányzat	2 500	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
9	Komló, Ipari út Pannon Volán szennyvíz elvezetése	igen	Komló Önkormányzat	24 130	Bérleti díj	2017	2017	rövid	x															
10	Komló, Ellátatlan területek csatornázása	igen	Komló Önkormányzat	193 546	KEHOP 2.2.1-14	2017	2019	Közép	x	x	x													
11	Komló, Szennyvíztisztító telep: Duplamembrános gáztároló 500 m3 (csővezetékekkel, alappal)	nem	Komló Önkormányzat	72 500	KEHOP 2.2.1-14	2017	2019	Közép	x	x	x													
12	Komló, Szennyvíztisztító telep: Gázmotor - Biogázhasznosítás fejlesztése	igen	Komló Önkormányzat	108 600	KEHOP 2.2.1-14	2017	2019	Közép	x	x	x													
13	Komló, Szennyvíztisztító telep szennyvízvonál korszerűsítése	nem	Komló Önkormányzat	489 180	KEHOP 2.2.1-14	2017	2019	Közép	x	x	x													
14	Komló, Szennyvíztisztító telep iszapvonal korszerűsítése	nem	Komló Önkormányzat	251 800	KEHOP 2.2.1-14	2017	2019	Közép	x	x	x													
15	Liget, Végátemelő ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	nem	Liget Önkormányzat	170	Bérleti díj	2022	2023	Hosszú						x	x									
16	Bodolyabér, Átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	340	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Bodolyabér, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	14 000	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Liget, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	7 000	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Magyarhertelend, Átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	850	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Magyarhertelend, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	20 000	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Magyarszék, Átemelők ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	850	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Magyarszék, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	35 000	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Mánfai szennyvízátemelők korszerűsítése, vegyszeradagolásának kiépítése, energiafelhasználás csökkentése	igen	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	3 656	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Mecsekpölöske, Átemelők építészeti, gépészeti felújítása, irányítástechnikai korszerűsítése	nem	Komló, Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske Önkormányzatok	5 000	Pályázat	2022	2031	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Bérleti díj + Pályázat	26576
II. ütem	Bérleti díj + Pályázat	24000
III. ütem	Pályázat	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Gördülő Fejlesztési Terv

Komló szennyvízrendszer

Beruházás és fejlesztés

Készült: 2016.08.23. Komló Üzemigazgatóság

Komló szennyvízrendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is fogadja.

Szennyvízhálózat fejlesztése

Az alábbi táblázat az elkövetkező évben várható fejlesztéseket tartalmazza, bérleti díj felhasználását és sikeres pályázatokat is feltételezve.

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Szennyvízcsatorna építés	Komló, Gizella- Flóra utca 320fm	1 év	10.300.000 Ft.
Szennyvízcsatorna építés	Komló, Krisztina u. 164 fm.	1 év	6.000.000 Ft
Szennyvízcsatorna rekonstrukció	Barnamezős rehabilitációs pályázat	1 év	5.600.00 Ft
Szennyvízcsatorna építés	Komló, Nagyrét u.1145 fm.	1 év	31.700.000 Ft.
Szennyvízcsatorna építés	Komló Körtvélyes Iparterület szennyvízevezetésének kiépítése	1 év	24.500.000 Ft.
Szennyvízcsatorna építés	Komló, Ipari út Pannon Volán szennyvízevezetésének megoldása	1 év	24.130.000 Ft.
Szennyvízátemelők	Komló, Körtvélyes MOBA I. szivattyúinak cseréje	1 év	6.500.000 Ft.
Szennyvízátemelők	Ultrahangos szintvezérlés kialakítása	1 év	2.500.000 Ft.
Összesen:			157.630.000 Ft.

A komlói szennyvíztisztító telep szennyvíz-, iszap- és biogáz vonalának korszerűsítése

Az 1987. évi üzembehelyezés óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépek és műtárgyrészek TMK munkálataitól eltekintve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő felújítás nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. Általánosságban elmondható, hogy a szennyvíztisztító műtárgyai gépészeti berendezései, energiaellátó eszközei, automatika rendszere felújításra szorul. Elmondható, hogy a műtárgyak és épületek tartószerkezeti szempontból nem szenvedtek olyan mértékű károsodást, melyet ne lehetne kezelni, vagy felújítani.

További érv a tervezett korszerűsítés mellett, hogy a magyar kormány által 2010. május 5-én elfogadott Országos Vízügyi-gazdálkodási tervben az 1-12 Kapos alegységre vonatkozóan a 2015-ig megvalósítandó intézkedések között szerepel, hogy többek között a komlói meglévő szennyvíztisztító telep tisztítási technológiájának korszerűsítésével is csökkenteni kell a felszíni vizek nitrogén és foszfor tápanyagterhelését.

A technológiai fejlesztés elmaradása az EU konform szennyvíztisztítás minőségét csökkenti.

Szennyvíz vonal

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Szivattyúház	Szivattyúk, Elzáró szerkezetek (Tolózár, visszacsapó), Nedves és száraz térben a DN400 cső, Műtárgylefedés, Energiaellátás, automatika, betonfelületek, vízzáró vakolat	1-5 év	26.966.000,-
Kőfogó akna	Új műtárgy	1-5 év	3.247.000,-
Rács és Homokfogó	Dobrács, rácsszemét kihordó szerkezet, szellőztetés, elzáró szerelvények, kotróhíd, homokkiemelő, vályú, levegőztető elemek, fűvók, szigetelés, betonfelületek, vízzáró vakolat, Energiaellátás, automatika	1-5 év	165.673.000,-
Konténer épület	Új épület, szellőztetés, homokleválasztó, sinen mozgatható konténerek, Energiaellátás, automatika,	1-5 év	28.190.000,-
Előülepítők	Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, úszóiszap elvezetés, stengel fejek, iszapelvételi csövek, iszapelvételi szivattyúk, úszóiszap szivattyú, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika	1-5 év	27.033.000,-
Eleveniszapos medencék	Aerátorok, anoxikus keverők, recirkulációs szivattyúk, nitrát recirkuláció, térelválasztás az anoxikus medencerész kialakításához, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás,	1-5 év	86.039.000,-

Utóülepítő medencék	automatika Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, stengel fejek, vízbevezetés hidraulikai javítása, iszapelvételi csövek, mennyiségmérők, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika	1-5 év	57.598.000,-
Fertőtlenítő medence	Kotróhíd, elzáró szerelvények, búkó, tisztított szennyvíz kiemelő szivattyú, betonfelületek, vízzáró vakolat, energiaellátás, automatika	1-5 év	17.699.000,-
Átemelő	Szivattyúk, csővezeték, szerelvények,	1-5 év	3.049.000,-
Előkezelő műtárgy	Keverő, elzáró szerelvények, betonfelületek, energiaellátás, automatika	1-5 év	7.433.000,-
Kezelő épület	PLC-automatika	1-5 év	8.517.000,-
Elősűrítő	Pálcás iszapkeverő csere Tolózár akna szerelvényeinek cseréje, a medencék közötti iszapakna szerelvényeinek cseréje	1-5 év	8.755.000,-
Utósűrítő	Pálcás iszapkotró csere, tolózár akna szerelvényeinek cseréje	1-5 év	7.108.000,-
Iszapkezelő gépház	Gépi kevertiszap sűrítés kiépítése Helykialakítás a sűrítőnek ; a hőcserélő áthelyezése egymás fölé, sűrítődob és a hozzátartozó gépek telepítése (Polielektrolit folyékony), szivattyúk flokuláló tartály, stb., tisztított szennyvíz kiemelés és csőhálózat 3 kiadás (klórozó, víztelenítő gépek, sűrítődob) szűrés, nyomásfokozás, víztelenítő szalagok, ivóvízvezetés kialakítás, PE oldására, iszapfeladó szivattyúk csere – meglévők helyett, keringtető szivattyúk csere – meglévők helyett	1-5 év	41.873.000,-
Összesen			489.180.000,-

Iszap és biogáz vonal

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Rothasztók	hőszigetelés, fémburkolat csere, acélszerkezet felújítás, felületkezelés kívül, belül, mázolás, katódvédelem, utórothasztó állványcső, keverőszivattyú (kompenzátorokkal, elzáró szerelvényekkel), rothasztókon a gázdóm és szerelvényei, rothasztók elzáró szerelvényeinek cseréje, bontási munkák	2-5 év	168.300.000,-

Iszapvíztelenítés	Komplett gépi iszapsűrítő berendezés (tartalmazza: elővíztelenítő berendezést, injektor berendezést, iszapfeladó ~, víztelenített ~, mosóvíz szivattyút, automata polielektrolit bekeverőt feladó szivattyúval, utóhígítót, kapcsoló szekrény vezérléssel, frekvenciaváltóval, átfolyásmérőt, nyomástávadót)Komplett iszapvíztelenítő berendezés (tartalmazza: iszapvíztelenítő centrifugát, elektromos vezérlő szekrényt frekvenciaváltóval, polielektrolit előkészítőt és polielektrolit szivattyút, iszapfeladó szivattyút, ferde kihordó csigát)	2-5 év	49.700.000,-
Fáklya	Fáklya 150 m3/h (szerelvények, alap)	2-5 év	8.500.000,-
Biogáz kéntelenítés	Vas-só adagoló és tároló	2-5 év	6.500.000,-
Energiaellátás, villámvédelem	Cserélt technológiai gépek villamos kapcsoló berendezéseinek felújítása, új technológiai gépek villamosenergia ellátása (kábelek, elosztók), gázmotoros generátor csatlakoztatása a telepi villamos hálózathoz, új gáztartály villámvédelem, földelő hálózat kiegészítés	2-5 év	11.600.000,-
Irányítástechnika	Irányítástechnikai berendezés a gázvonalai gépekhez (generátor, gázsűrítő, gáztartály, fáklya), Irányítástechnikai rendszer kiterjesztése az új technológiai gépekre (működtetés, jelzés, mérések)	2-5 év	7.200.000,-
Összesen			251.800.000,-

Műszaki indoklás

A telep a **biológiai tisztítási fokozat** technológiai fejlesztése (elkülönített anoxikus és levegőzető terek kialakítása) nélkül **nem képes betartani a 28/2004 (XII. 25.) Kormányrendelet vonatkozó határértékeit**. A fokozott nitrogén eltávolítás igénye **szükségessé teszi a mechanikai fokozat megfelelő kapacitásának beállítását** a meglévő műtárgyak módosításával (Finomrácsok beépítése, hatékonyabb geometriájú homokfogó keresztmetszet kialakítása, megfelelő hatékonyságú előülepítő térfogat kialakítása). A telep műtárgyainak **betonszerkezete és gépészeti berendezéseinek állapota jelentősen leromlott**, ezért átfogó javításra, felújításra szorul. Záporcsúcsok esetén **nagy mennyiségű kavics és görgeteg kerül a szivattyúházba**, ahol az károsítja a szivattyúkat, ezért a beérkező nyers szennyvíz csatornán a szivattyúház előtti szakaszon kőfogó műtárgy létesítése javasolt. A **rácsszemét és homoktároló konténerek a téli időszakban rendszeresen befagynak**, ezek üzem közbeni tárolására könnyűszerkezetű konténertároló épület építése javasolt . A **rácsok pálcaköze nem megfelelő**, azokon jelentős mértékű úszó, szálas, és egyéb makroszennyeződés jut keresztül komoly üzemzavarokat okozva a tisztítási folyamatban. A **gravitációs iszapsűrítés alacsony hatékonyságú**, gépi iszapsűrítés kiépítése javasolt. A rothasztó acéltartályok teljes felújítást igényelnek. Az iszapvíztelenítő gép elavult, cserére szorul.

Acél gáztartály cseréje

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Biogáz tartály	Gáztartály alap, Duplamembrános gáztároló 500 m3 (csővezetékekkel, alappal) Földbe fektetett műanyag és acél gázcső hidegvíz és csatornavezetési csatlakozásokkal a műtárgyaknál	2-5 év	72.500.000,-

Műszaki indoklás

A műtárgy 500 m3-es víztartályának oldal- illetve fenéklemezei 2005-ben, a gázharang 2009. évben esett át teljes körű javításra. Ezutóbbi alkalommal közel 300 helyen kellett lemezfeldolgozást végezni a kilyukadt illetve elvékonyodott részekben. Az acélműtárgy szerkezete újabb javítása gazdaságtalan, a nagyfokú korrózió miatt cseréje szükséges.

Gázmotor – biogáz hasznosítás fejlesztése

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Gázmotor	Gázmotor alap, generátor egység konténerbe telepítve elektromos teljesítmény 100kW gázfogyasztás 40 m3/h hőteljesítmény 130 kW (segédüzemi elemeivel), gázsűrítő 50 m3/h, 70 mbar (szerelvényekkel, szűrővel), Távfűtési csatlakozás gázmotor és zárkamra között, Bontási munkák	2-5 év	108.600.000,-

Műszaki indoklás

A rothasztókban termelődő biogáz fűtési célú felhasználása csak az év felében megoldott. Gázmotor segítségével a teljes biogáz mennyiség hasznosítható.

Szennyvízátemelők (MOBÁK) ultrahangos szintkapcsolásának kialakítása

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Moba I-VI.	Ultrahangos szintkapcsolás	1-5 év	1.020.000.

Műszaki indoklás

Az átemelőkben használt szintkapcsoló szondák érzékenyek a szennyvízben található rongyokra, heti szintű ellenőrzést, tisztítást igényelnek. Indokolt a szennyvízzel nem érintkező korszerű ultrahangos technológia alkalmazása.

Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetése és a dávidföldi főgyűjtő rekonstrukciója

Komló város területén meglévő, működő csatornahálózat a városban keletkező szennyvizet gyűjti és vezeti a komlói szennyvíztisztító telepre. A belvárosi és a kapcsolódó városrészek között felmerült az igény a közműves csatorna hálózatra való csatlakozáshoz. Az érintett területek lakossága részéről régóta megfogalmazódott már az igény arra vonatkozóan, hogy a város gravitációs szennyvízelvezető rendszeréhez ők is csatlakozhassanak.

Elvégzendő feladatok

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Bajcsy-Zs. és Sóstó utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	43.832.868,-
Esze Tamás utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	32.012.825,-
Bocskai utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	39.620.094,-
Dugovics utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	10.957.997,-
Eötvös utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	8.295.610,-
Hunyadi utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	20.878.016,-
Kis János utca	25 bekötés, DN 200 KG-PVC csatorna tisztítóaknákkal	1-5 év	10.066.083,-
Dávidföldi szv. főgyűjtő kiváltása	DN 400 KG-PVC csatorna 434 m	1-5 év	27.882.587,-
Összesen			193.546.080,-

Műszaki indoklás

A fejlesztés által vizsgált utcákban (Esze Tamás utca és Attila utca, Dugovics Titusz utca, Kis János utca, Bajcsy-Zsilinszky és Sóstó utca, Bocskai utca, Hunyadi utca, Eötvös utca) lévő lakóingatlanok jelenleg nincsenek rákötve a városi szennyvízhálózatra. A lakosságnak egyénileg kell a szennyvíztisztítást megoldani. A keletkező szennyvíz szippantásos elszállítása és kezelése ingatlanonkénti feladat. A lakosság a keletkező folyékony hulladékot általában épített aknába gyűjti, amelyek építésénél nem volt minden esetben cél a vízzáróság biztosítása.

A Dávidföldi szennyvíz csatorna főgyűjtő rekonstrukciós munkái újterületek bekapcsolását nem teszik indokolttá. A rekonstrukcióra szánt csatornaszakasz Körtvélyes, Mecsekkfalu, valamint Dávidföld új családi házas részén keletkező szennyvizeket fogadja és továbbítja.

Korábban a kénhidrogén korrózió okozta beszakadások miatt már történtek a vezeték aknaközein javítások, így egyes érintett részek már kellő szállítási kapacitással és statikai teherbírással rendelkeznek.

[illegible]

19	Komló, Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás	nem	Komló Önkormányzat	3 600	Bérleti díj	2019	2020	közép			x	x									
20	Komló, Mikszáth K. és Móricz Zs. u. gyűjtőcsatorna kiváltás	nem	Komló Önkormányzat	23 500	Pályázat	2019	2020	közép			x	x	x								
21	Komló, Munkácsy u. szennyvízcsatorna rekonstrukciók	nem	Komló Önkormányzat	7 000	Bérleti díj	2019	2021	közép			x	x	x								
22	Komló, Juhász Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Komló Önkormányzat	12 000	Bérleti díj	2019	2021	közép			x	x	x								
23	Komló, Arany J. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció	nem	Komló Önkormányzat	21 000	Bérleti díj	2019	2021	közép			x	x	x								
24	Komló, Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás	nem	Komló Önkormányzat	3 000	Bérleti díj	2019	2021	közép			x	x	x								
25	Komló, Szennyvíztisztító telep: Iszapfeldadó szivattyú cseréje	nem	Komló Önkormányzat	1 000	Bérleti díj	2021	2021	közép					x								
26	Komló, Gorkij utca gyűjtőcsatorna rekonstrukció (Nagy L. gimnázium környéke)	nem	Komló Önkormányzat	3 500	Bérleti díj	2022	2022	Hosszú						x							
27	Bodolyabér, Hunyadi utcai átemelő (4/A) villamos és irányítástechnika	nem	Bodolyabér Önkormányzat	1 133	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
28	Bodolyabér, Végátemelő (4) villamos és irányítástechnika	nem	Bodolyabér Önkormányzat	1 556	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
29	Liget, Végátemelő (6) villamos és irányítástechnika	nem	Liget Önkormányzat	1 734	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
30	Liget, Végátemelő (6) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Liget Önkormányzat	4 769	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
31	Magyarhertelend, Végátemelő (3) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	2 838	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
32	Barátúri átemelő (2/A) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 734	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
33	Magyarhertelend, Foci pályai átemelő (2/B) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	2 453	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
34	Magyarhertelend, Tábor utcai átemelő (2/C) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 556	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
35	Magyarhertelend, Tábor utca végi átemelő (2/D) villamos és irányítástechnika	nem	Magyarhertelend Önkormányzat	1 556	Pályázat	2021	2030	Hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
36	Magyarszék, Átemelők villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Magyarszék Önkormányzat	4 000	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
37	Magyarszék, Átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	nem	Magyarszék Önkormányzat	5 000	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
38	Mánfa szennyvízátemelők: villamos és irányítástechnikai felújítása (ultrahangos szintkapcsolás)	nem	Mánfa Önkormányzat	7 500	Pályázat	2021	2028	hosszú						x	x	x	x	x	x		
39	Mánfa, Szennyvízátemelők gépészeti és technikai felújítása	nem	Mánfa Önkormányzat	40 220	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
40	Mecsekpölöske, Végátemelő (1) villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	3 747	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
41	Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) villamos és irányítástechnikai felújítása	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	2 765	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
42	Mecsekpölöske, Végátemelő (1) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	13 738	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x
43	Mecsekpölöske, Hársfa utcai átemelő (1/A) építészeti, gépészeti és technológiai berendezéseinek felújítása	nem	Mecsekpölöske Önkormányzat	10 138	Pályázat	2021	2030	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x

44	Síkonda végátemelő (7) villamos és irányítástechnika	nem	Komló Önkormányzat	2 858	Pályázat	2022	2023	Hosszú							x	x							
45	Síkonda végátemelő (7) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Komló Önkormányzat	15 716	Pályázat	2022	2023	Hosszú							x	x							
46	Síkonda fecske közí átemelő (7/A) gépészeti és technológiai berendezések	nem	Komló Önkormányzat	6 233	Pályázat	2022	2023	Hosszú							x	x							
47	Síkonda Fecske közí átemelő (7/A) villamos és irányítástechnika	nem	Komló Önkormányzat	1 133	Pályázat	2022	2023	Hosszú							x	x							
48	Komló-Síkonda, A régi építésű, beton anyagú csatornaszakaszok cseréje, Fürdő utcától a 7 sz. végátemelőig, a Pihenő parki szakaszt is beleértve.	igen	Komló Önkormányzat	70 000	Pályázat	2028	2030	Hosszú												x	x	x	

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Bérleti díj + Pályázat	13300
II. ütem	Bérleti díj	56000
III. ütem	Pályázat	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Gördülő Fejlesztési Terv

Komló szennyvízrendszer

Felújítások és pótlások

Készült: 2016.08.22. Komló Üzemigazgatóság

Komló szennyvízrendszer

Víziközmű-rendszer állapot bemutatása

Ellátásért felelősök: Komló Önkormányzat

A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása

Komló Város szennyvízelvezető rendszere 1951. évtől létesült. A területen túlnyomó részben beton és azbesztcement csövekből épült ki a rendszer. A terepadottságok miatt átemelők építése is szükségessé vált a város fejlődésével párhuzamosan a hálózat is bővült. A régi szennyvíztisztító telep kapacitása miatt már nem tudta megfelelő hatékonysággal az érkező szennyvizet megtisztítani, ezért szükségessé vált az új telep építése, melynek üzembe helyezése 1987 évben volt. A komló szennyvíztisztító telep 2008 évtől a kistérségi rendszerről származó kommunális szennyvizet is fogadja.

A csatorna hálózat egyes szakaszai koruknál fogva már avultak, funkciójukat még betöltik, de az üzemzavarok száma már jelentős, ami elsősorban a dugulások számában jelentkezik, de már többször előfordult, hogy a csatorna beszakadt.

Felújításuk szükséges, melyet több ütemben lehet végrehajtani.

Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges rekonstrukciók

Szennyvízgyűjtő hálózat

A legtöbb üzemzavarral nyilvántartott gyűjtőcsatornák, csatornaaknak felújítását a bérleti díj terhére középtávra terveztük illetve átütemeztük, tekintettel a várható KEHOP pályázat megvalósulására.

Elvégzendő feladatok

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Gyűjtőcsatorna	Komló, József Attila – Ady u. 45 fm. kiváltás	1.200,000,-

Műszaki indoklás

A rekonstrukciós munkálatokra előirányzott csatornaszakaszok és tisztító aknak avultak, már nem üzembiztosak. Biogén kénsavkorrózió miatt a csatorna anyaga meggyengült, gyökérbenővések, csatorna beszakadások jellemzők.

Szennyvíz átemelők

Elvégzendő feladatok

A város területén 6 db szennyvíz átemelő üzemel, amiből az I-II MOBÁK az 1980-as években, a III-IV-V MOBÁK a 90-es években létesültek. Az I-II MOBÁK felújítása, nyomócső cseréi megtörténtek, itt a várható nagyobb szennyvízmennyiségre a kapacitásra és biztonságra kell törekedni, új szivattyúk beszerzésével.

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Moba III.	Szivattyúk cseréje irányítástechnikai vezérlő cseréje	1.100.000,-
Moba V.	Villamos fogyasztásmérőhely rekonstrukció	250.000,-

Műszaki indoklás

Az irányítástechnikai vezérlők és mágneskapcsolók elöregedtek, egyre gyakrabban jelentkeznek hibák, cseréjük szükségessé vált.

Szennyvíztisztító telep

A 1987. évtől üzemelő szennyvíztisztító komló város és a kistérségi szennyvízcsatorna rendszer szennyvizét fogadja. Jelentős felújítás sem az építészeti létesítményeken, sem a gépészeti berendezéseken, sem pedig a villamos eszközökön nem történt. Egyedül a számítógépes adatrögzítő rendszer került részleges felújításra 2009-2010. évben. A tisztító telep szennyvízvonálának korszerűsítésére KEOP-1.2.0/09-11 pályázat van folyamatban, a teljes iszap- és biogáz vonal felújítása ugyancsak pályázat útján lehetséges.

Elvégzendő feladatok

Az iszapgépház gépészeti berendezéseinek és világításának részleges felújítása.

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett költség
Iszap vonal	Iszapkeringtető szivattyú cseréje	2.300.000,-
Biogáz vonal	Biogáz kazán és tágulási tartály felújítása	2.500.000
Biogáz vonal	Biogáz mennyiségmérők cseréje	1.200.000
Szennyvíz vonal	Recirk. Szivattyú felújítás	200.000,-

Műszaki indoklás

A felújítás elmaradása szociális blokk meleg-vízellátását ellehetleníti. Az iszapgépház armatúrái előregedtek, felújításuk gazdaságtalan, helyi megvilágítások kiépítésére van szükség a napi rendszereségű üzemeltetési feladatok helyszínein. Az iszapkeringtető szivattyúkhöz nem szerezhető már be alkatrész, az iszapfeladó szivattyú műszaki állapota nem biztosítja a zavartalanul a folyamatosan keletkező szennyvíziszap betáplálását a rothasztóba, tartalék gép nem áll rendelkezésre. A berendezések pótlásának elmaradása megghiúsítja az iszapkezelést (a kibocsátási határértékek betartását veszélyezteti). A két folyamatosan üzemelő recirkulációs szivattyú részleges felújítást igényel az üzembiztosságuk fenntartása érdekében. A szociális blokk melegvízellátását szolgáló tartály már többször kilyukadt, javítása a továbbiakban már nem lehetséges, csere szükséges.

Közép és hosszú távon megvalósítandó rekonstrukciós munkálatok

Ebben az ütemben a szennyvízátemelők valamint a város előregedett csatornahálózatának azon hosszabb szakaszai szerepelnek, amelyekről az üzemeltetés során bebizonyosodott, hogy rossz állaguk, átmárójuk (szilvási bukósor) miatt nagyobb kockázatot jelentenek a biztonságos szennyvízelvezetésben. Finanszírozásuk részben a bérleti díjból illetve pályázati forrásból képzelhető el.

Elvégzendő feladatok

Objektum megnevezés	Objektum elem	Tervezett időtáv	Tervezett költség
Gyűjtőcsatorna	Anna aknai gyűjtőcsatorna 150 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás	2-5 év	3.000.000,-
Gyűjtőcsatorna	Ságvári E. utcai gyűjtőcsatorna 120 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás	2-5 év	3.600.000,-
Gyűjtőcsatorna	Szilvási bukósor gyűjtőcsatorna kiváltás 183 m	2-5 év	15.000.000,-

Gyűjtőcsatorna	Mikszáth K. és Móricz Zs. u. gyűjtőcsatorna kiváltás	2-5 év	23.500.000,-
Gyűjtőcsatorna	Munkácsy Mihály u. gyűjtőcsatorna kiváltás 350 m	2-5 év	15.000.000,-
Gyűjtőcsatorna	Vörösmarty u. gyűjtőcsatorna kiváltás 300 m	2-5 év	11.000.000,-
Gyűjtőcsatorna	Irinyi utca gyűjtőcsatorna kiváltás és aknafelújítás (40-42.)	2-5 év	800.000,-
Gyűjtőcsatorna	Bajcsy-Zsilinszky utcai gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás	2-5 év	900.000,-
Gyűjtőcsatorna	Kossuth L. - Zrínyi M. utcai gyűjtőcsatorna 50 méteres szakasz kiváltás és aknafelújítás	2-5 év	1.500.000
Gyűjtőcsatorna	Alkotmány utcai gyűjtőcsatorna 35 métes szakasz kiváltás és aknafelújítás	2-5 év	1.000.000
Gyűjtőcsatorna	Építők útja-MOM gyűjtőcsatorna aknafelújítás és fedlappótlás	2-5 év	3.000.000
Moba V.	Szivattyú cseréje	2-5 év	600.000,-
Moba I-VI	Átemelők építészeti, gépészeti és irányítástechnikai felújítása	2-5 év	36.210.000,-
Moba I-II-II.	jelzékorszerűsítés	2-5 év	2.000.000,-
Gyűjtőcsatorna	Gorkij utca gyűjtőcsatorna rekonstrukció (Nagy L. gimnázium) környéke	5-15 év	3.500.000,-
Gyűjtőcsatorna	Csatornahálózat, aknák felújítása, fedlappótlások	Folyamatos	40.000.000,-

Műszaki indoklás

A komlói szennyvízelvezető hálózat alapvetően gravitációs jellegű, azonban a körtvélyesi városrész felépülése, illetve a szennyvízelvezetéssel nem rendelkező városrészek (Mecsekfalu, Mecsekjánosi) csatornázása – a település domborzati viszonyai miatt - magával hozta a szennyvízátemelés szükségességét. A kilencvenes évek végéig hat MOBA típusú települési szennyvízátemelő létesült. Üzembehelyezésük óta a hibaelhárításoktól, illetve a működéshez nélkülözhetetlen gépészeti és villamos eszközök TMK munkálataitól eltekintve építészeti, gépészeti illetve energiaellátást érintő felújítás nem történt.

A Moba II. acél nyomócsövei elkorrodálódtak, az egyik már használhatatlan. A III: és V. Mobák szivattyúi a koruk és a nagy mértékű kopás miatt rendszeresen eldugulnak, felújításuk gazdaságtalan.

Az átemelőkben található szivattyúk életkora a MOBA 4 átemelőtől eltekintve meghaladja a 15

évet, az alkatrészellátás előreláthatólag nem biztosítható. A biogén kénsavkorrózió következtében az aknák betonfelületei, a nyomócsövek, levezető csövek, aknafedlapok erősen korrodáltak. A villamos és automatika eszközök korszerűsítésre szorulnak.

A telepen termelt biogáz elégetését, a szennyvíztisztító hőellátását (technológia egész éves fűtése, téli fűtési igények) biztosító eredeti kazán csövei korrodálódtak, az elmúlt években már több csöve üzemenkívül lett helyezve, felújítása szükséges. A kazánhoz szorosan kapcsolódó eredeti aktív tágulási tartály és vezérlőautomatikája felújításra, illetve cserére szorul. Az eredeti biogáz mennyiségmérők elkoptak, javításuk már nem lehetséges, csere szükséges.