

# K I V O N A T

a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének  
jegyzőkönyvéből

## KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 172/2015. (XII.10.) sz. határozata

### **Vízi közmű felújítási keret terhére tervezett rekonstrukciós munkák**

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a vízi közmű felújítási keret terhére történő rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos előterjesztést.

1. A Képviselő-testület az 1. számú mellékletben felsorolt vízi közmű rekonstrukciós munkák elvégzését nettó 20.272.355,- Ft összköltséggel a költségvetési rendelet „Víziközmű-felújítási keret” előirányzat terhére jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kapcsolódó vállalkozási szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Polics József polgármester

**K.m.f.**

**dr. Vaskó Ernő s.k.**  
*címzetes főjegyző*

**Polics József s.k.**  
*polgármester*

A kiadmány hitelül:

## 1. számú melléklet

### Javasolt rekonstrukciós munkák a 2014. évi eszközhasználati díj fennmaradó részének terhére

#### 2015. év végéig befejezhető munkálatok:

- Komló, MOBA I-II. (Körtvélyes) átemelők acél nyomóvezetékeinek cseréje.  
A 2 db átemelőben 2 – 2 db szivattyú (1 db üzemelő és 1 db tartalék) található, külön – külön NA 200 acél nyomóvezetékekkel. Az acélcsövek az agresszív gázoktól elkorrodáltak, aminek az eredményeként már csak egy nyomóvezeték üzemel átemelőnként, így a biztonságos üzemelés érdekében szükségessé vált cseréjük.  
A munkálatok során 70 m DK 225 KPE cső kerül beépítésre kapcsolódó földmunkával, szerelvényekkel. **5.650.000,- Ft**
- Komló, Templom tér 4. számú ingatlan tűzivíz bekötővezeték kiváltás.  
Az ingatlan felújításával az új tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében, belső „fali” tűzcsap elhelyezését írták elő, ezért a megnövekedett vízigény biztosításáért a bekötővezeték bővítése szükséges. **470.000,- Ft**
- Komló, Ipari úton DN100-as földfeletti tűzcsap telepítés.  
A terület oltóvizének biztosítása érdekében szükséges a nagy átmérőjű, NA 400 öntöttvas vezetékről egy tűzcsap telepítése, melynek hozama megfelel az új előírásoknak, biztosítja a megfelelő mennyiségű oltóvizet.  
A telepítéssel lehetővé válik a városrész (Zrínyi, Arany János utcák) ivóvízellátásához kapcsolódóan egy későbbi második betáplálási pont kiépítése, ami nagymértékben növelné az ellátás zavartalanságát, és vízminőséget is javítaná a körvezeték kialakításával. **350.000,- Ft**

#### 2016. évre áthúzódó munkálatok

- Szennyvíztelepi munkálatok  
A 133/2015. (X.1.) sz. határozatban jóváhagyásra került egy TEKNOFANGHI-MONOBELT NP08-EK spec. típusú szalagszűrő prés berendezés beszerzése nettó 7.950.000,- Ft értékben. A szalagszűrő üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok: a prés elhelyezéséhez betonlap kialakítása, a csatlakozó víz-, és iszapvezetékek kiépítése.  
A szükséges szárazanyag tartalom, víztelenítés elérése érdekében szükséges továbbá egy polielektrolit bekeverő és adagoló berendezés beszerzése is, amit a már elfogadott ajánlat nem tartalmazott. **1.200.000,-Ft**

- Budafa telephely nyers és kezelt vízvezetékeinek rekonstrukciója.

A Megyei Népegészségügyi Kormányhivatal (ÁNTSZ) éves ellenőrzése alkalmával kifogásolta a kezeltvíz mélytárolók víztér felőli ajtóinak állapotát, előírta javításukat. Az ellenőrzés során nagy mennyiségű vízfolyást találtunk a gépház alagsorában, ami már az épület állagát is veszélyezteti, ezért elkerülhetetlen a nagy átmérőjű NA 300 acél vízvezetékek kiváltása és a régi elzárók cseréje. A felújítás alkalmával egy darab NA 300 tolózár cseréje elkerülhetetlen, tömszelencéje már nem javítható és erősen folyik.

Az átépítés alkalmával lehetővé válik a már többszöri javítást igénylő korróziós lyukadást tartalmazó acélcsövek kiváltása is.

A vas-, és mangántalanító szűrők biztonságos üzemeltetése érdekében a munkálatok során lehetőség nyílna a régi nagy átmérőjű, NA 150, 200 tolózárak, NA 80 és 100 történő átépítésére, ami további 12 db elzárót jelent.

A rekonstrukció célja megállítani az épület állagának további romlását, az átmérők csökkenésével a vízminőség is javulna, valamint a hatékonyságot is nagymértékben emelné, az elfolyások csökkentésével.

**teljes költség: 4.580.000,-Ft**

Az alábbi táblázat a felújítási munkák költségeinek tulajdonosi arányok szerinti felosztását tartalmazza:

| Település       | Tulajdoni hányad % | Arányos kivitelezési költség |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Bodolyabér      | 0,92               | 42 136                       |
| <b>Komló</b>    | <b>88,52</b>       | <b>4 054 216</b>             |
| Liget           | 1,42               | 65 036                       |
| Magyarhertelend | 1,99               | 91 142                       |
| Magyarszék      | 3,32               | 152 056                      |
| Mánfa           | 2,47               | 113 126                      |
| Mecsekpölöske   | 1,36               | 62 288                       |
| <b>Összesen</b> | <b>100</b>         | <b>4 580 000</b>             |

- Bodolyabér-Magyarhertelend ivóvíz távvezeték rekonstrukció.

A meglévő, NA 150 PVC vezetéknek földtakarása a talajművelés hatását követő erózió miatt jelentősen lecsökkent, egyes szakaszokon már egy őszi mélyszántás is elérheti a vezetéket. Nagyon gyakoriak az anyaghibából eredő meghibásodások (heti rendszerességgel), csak az idei évben 18 alkalommal kellett hibaelhárításra felvonulnunk. A javítások során, mivel mezőgazdasági művelésű az érintett terület, rendszeresen kárt okozunk a veteményben, ezért zöldkár megfizetésére vagyunk kötelezve.

További üzemelési problémát jelent, hogy Kishajmás ellátását is ez a Magyarszék, Magyarhertelend, bodolyabéri rendszer fogja ellátni, a jelenleg próbaüzemben lévő KEOP-1.3.0/09-2011-0047 keretén belül megépült összekötővezeték segítségével.

A kiváltásra kerülő DK 110 KPE vezeték hossza **1750 fm,**

kivitelezési költsége:

**teljes költség: 7.000.000,- Ft**

Az alábbi táblázat a felújítási munkák költségeinek tulajdonosi arányok szerinti felosztását tartalmazza:

| Település       | Tulajdoni hányad % | Arányos kivitelezési költség |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Bodolyabér      | 0,92               | 64 400                       |
| <b>Komló</b>    | <b>88,52</b>       | <b>6 196 400</b>             |
| Liget           | 1,42               | 99 400                       |
| Magyarhertelend | 1,99               | 139 300                      |
| Magyarszék      | 3,32               | 232 400                      |
| Mánfa           | 2,47               | 172 900                      |
| Mecsekpölöske   | 1,36               | 95 200                       |
| <b>Összesen</b> | <b>100</b>         | <b>7 000 000</b>             |

- Felmerülő előre nem tervezhető, havaria jellegű felújítási munkák tartalék kerete  
**2.351.739,- Ft**

**Felújítási munkák mindösszesen:** **20.272.355,- Ft**